

⑩機械設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－1

| 記号 | 設置場所 | 名称 | 機器仕様等 | 台数 | メーカー等 | 型式 |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|----|-------|----------------|
| HPC | 屋外・講堂横 | 空冷ヒートポンプチラー | 冷房能力315KW 暖房能力335KW | 1台 | 三菱電機 | CAH-P3000F II |
| CHP | 屋外・講堂横 | 冷温水ポンプ | 片吸込渦巻きポンプ80×65 電動機出力:11kw | 1台 | 荏原実業 | 80X65FS2G611 |
| EXT | 屋上東・室外機置場 | 膨張水槽 | 開放式 SUS製 3.0t | 1台 | | |
| AHU-1 | 1階機械室 | 空気調和機 (講堂用) | 冷房能力72,000kcal/h 暖房能力43,000kcal/h | 1台 | 松下電器 | FY-20UCZ |
| AHU-2 | 2階機械室 | 空気調和機 (展示室A用) | 冷房能力40,000kcal/h 暖房能力16,500kcal/h | 1台 | 松下電器 | FY-15UCZ |
| AHU-3 | 3階機械室 | 空気調和機 (展示室C用) | 冷房能力36,000kcal/h 暖房能力16,000kcal/h | 1台 | 松下電器 | FY-15UCZ |
| AHU-4 | 1階機械室 | 空気調和機 (エントランスホール用) | 冷房能力74,000kcal/h 暖房能力34,000kcal/h | 1台 | 松下電器 | FY-30UCV |
| PAC-1(1) | 屋上西・室外機置場 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力28.0KW 暖房能力31.5KW | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP280DM-G |
| (RC-2) | 収蔵室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット形1方向吹出 | 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW | 1台 | 三菱電機 | PMFY-P56FM-G |
| (RC-3) | 展示室 B | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井埋込み形 | 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW | 1台 | 三菱電機 | PEFY-P71M-G |
| (RC-3') | 収蔵庫前通路 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット形2方向吹出 | 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW | 1台 | 三菱電機 | PEFY-P71M-G |
| (RC-7) | 工作室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット形1方向吹出 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 1台 | 三菱電機 | PMFY-P45FM-G |
| PAC-1(2) | 屋上西・室外機置場 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP280DMG1 |
| (RC-6) | 展示室 B | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井埋め込み形 | 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw | 2台 | 三菱電機 | PUHY-P140MG1 |
| PAC-2 | 屋上東・室外機置場 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP280DMG1 |
| (RC-6) | 特別展示室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井埋め込み形 | 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw | 2台 | 三菱電機 | PUHY-P140MG1 |
| PAC-3 | 屋外・講堂横 | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力25,000kcal/h 暖房能力28,000kcal/h | 1台 | サンヨー | SPW-CHX250R |
| (RC-5) | エレベーターホール | マルチヒートポンプパッケージ 室内機 | 冷房能力10,000kcal/h 暖房能力11,200kcal/h | 3台 | サンヨー | SPW-BDHX100R |
| PAC-4 | 屋上西・室外機置場 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力28.0KW 暖房能力31.5KW | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP280DM-G |
| (RC-1) | 事務室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット形4方向吹出 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 4台 | 三菱電機 | PLFY-P45BM-G |
| (RC-1') | 役員室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット形4方向吹出 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 2台 | 三菱電機 | PLFY-P45BM-G |
| PAC-5(1) | 屋上西・室外機置場 | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力25.0KW 暖房能力28.0KW | 1台 | サンヨー | SPW-CHVP280E |
| (RC-6) | 映像コーナー(1) | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 2台 | サンヨー | SPW-SSP140E |
| PAC-5(2) | 屋上西・室外機置場 | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力25.0KW 暖房能力28.0KW | 1台 | サンヨー | SPW-CHVP280E |
| (RC-6) | 映像コーナー(2) | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 2台 | サンヨー | SPW-SSP140E |

⑩機械設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－2

| 記号 | 設置場所 | 名称 | 機器仕様等 | 台数 | メーカー等 | 型式 |
|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| PAC-6A | 南エントランス | マルチヒートポンプパッケージ 室内機 | 冷房能力 9,000kcal/h 暖房能力14,800kcal/h | 1台 | サンヨー | FW-TM120A |
| PAC-6B | 屋上西・室外機置場 | マルチヒートポンプパッケージ 室外機 | 冷房能力12,500kcal/h 暖房能力135,000kcal/h | 1台 | サンヨー | SPW-CH125AN |
| (PAC-6) | 書庫 | マルチヒートポンプパッケージ 室内機 | 冷房能力12,500kcal/h 暖房能力135,000kcal/h | 1台 | サンヨー | SPR-DH125A |
| PAC-7 | 屋上西・室外機置場 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP280DM-G |
| (RC-2) | 収蔵庫 | ビル用マルチエアコン 天井カセット形1方向吹出 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 3台 | 三菱電機 | PMFY-P56FM-G |
| PAC-8 | 屋外・管理室裏 | ヒートポンプクーラー 室外機 | 冷房能力3,550kcal/h 暖房能力5,000kcal/h | 1台 | サンヨー | SPW-CHUP40BN |
| | 管理室1 (警備室) | 天井カセット型 室内機 | | 1台 | サンヨー | SPW-SAP40BN |
| PAC-9 | 屋外・管理室裏 | ヒートポンプエアコン 室外機 | 冷房能力2,240kcal/h 暖房能力3,600kcal/h | 1台 | サンヨー | SPW-CH35LN |
| | 管理室2 (清掃控室) | 天井カセット型 室内機 | | 1台 | サンヨー | SPW-SH35L |
| PAC-10 | 屋上西・室外機置場 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井埋め込み形 | 冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw | 1台 | 三菱電機 | PLZT-RP160BC |
| | 図書室 | ビル用マルチエアコン(室内機) 天井カセット型4方向吹出 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 3台 | 三菱電機 | PLFY-P45BM-G |
| PAC-11A | 屋外・講堂横 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP224DMG2 |
| | 会議室1. 2用 | ビル用マルチエアコン 床置形室内機 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 4台 | 三菱電機 | PFFY-P56LEMG1 |
| PAC-11B | 屋外・講堂横 | ビル用マルチエアコン リプレースマルチYGR(室外機) | 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw | 1台 | 三菱電機 | PUHY-RP224DMG2 |
| | 会議室3用 | ビル用マルチエアコン 床置形室内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw | 2台 | 三菱電機 | PFFY-P71LEMG1 |
| | | ビル用マルチエアコン(室内機) 床置形室内機 | 冷房能力 4.5KW 暖房能力 5.0KW | 1台 | 三菱電機 | PFFY-P45LEMG1 |
| HEXU-1 | 工作室 | 全熱交換器ユニット | 風量150CMH 78W | 1台 | 松下電器 | FY-150ZD2 |
| HEXU-2 | 収蔵室、役員室 収蔵庫 | 全熱交換器ユニット | 風量270CMH 108W | 3台 | 松下電器 | FY-250ZD2 |
| HEXU-3 | 事務所 | 全熱交換器ユニット | 風量500CMH 295W | 1台 | 松下電器 | FY-500ZD2 |
| HEXU-4 | 特展、B展 映像コーナー | 全熱交換器ユニット | 風量800CMH 590W | 3台 | 松下電器 | FY-800ZD |
| OF-1 | 1階機械室 | 給気ファン | シロッコファン 4800CMH | 1台 | 松下電器 | FY-15FKS-BC |
| OF-2 | 電気室 | 給気ファン | シロッコファン 6600CMH | 1台 | 松下電器 | FY-15FKS-BC |
| OF-3 | EV機械室 | 給気ファン | 軸流ファン 1600CMH | 1台 | 松下電器 | FY-45UTS1 |
| OF-4 | 映写室 | 給気ファン | 中間ダクトファン 160CMH | 1台 | 松下電器 | FY-18DZK |
| EF-1 | 1階機械室 | 排気ファン | シロッコファン 4800CMH | 1台 | 松下電器 | FY-15FKS-BC |
| EF-2 | 電気室 | 排気ファン | シロッコファン 6600CMH | 1台 | 松下電器 | FY-15FKS-BC |
| EF-3 | EV機械室 | 排気ファン | 軸流ファン 1600CMH | 1台 | 松下電器 | FY-45UTS1 |
| EF-4 | 1階男子便所 | 排気ファン | シロッコファン 1060CMH | 1台 | 松下電器 | FY-45DTS1 |
| EF-5 | 講堂倉庫 | 排気ファン | 軸流ファン 550CMH | 1台 | 松下電器 | FY-30USG |
| EF-6 | 2階女子便所 | 排気ファン | 軸流ファン 800CMH | 1台 | 松下電器 | FY-30USG |

⑩機械設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－3

| 記号 | 設置場所 | 名称 | 機器仕様等 | 台数 | メーカー等 | 特記事項 |
|-------|------------|--------------|--|-----|----------|------------------|
| EF-7 | 2階男子便所 | 排気ファン | 軸流ファン 550CMH | 1台 | 松下電器 | FY-25USF |
| EF-8 | 1階倉庫 A | 排気ファン | 中間ダクトファン 250CMH | 1台 | 松下電器 | FY-20DZ |
| EF-9 | 身障者便所 | 排気ファン | 中間ダクトファン 160CMH | 1台 | 松下電器 | FY-18DZK |
| EF-10 | 映写室 | 排気ファン | 中間ダクトファン 160CMH | 1台 | 松下電器 | FY-18DZK |
| EF-11 | AVコーナー女子便所 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 280CMH | 1台 | 松下電器 | FY-27BK2/31 |
| EF-12 | AVコーナー男子便所 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 170CMH | 1台 | 松下電器 | FY-27B3/31 |
| EF-13 | 警備員室 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-162B/2 |
| EF-14 | 清掃員控室 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-162B/2 |
| EF-15 | 事務所用給湯室 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-24BK2/31 |
| EF-16 | 事務所用便所 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 140CMH | 1台 | 松下電器 | FY-27B3/31 |
| EF-17 | 会議室横男子便所 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-24BK2/31 |
| EF-18 | 会議室横女子便所 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-24BPK2/35 |
| EF-19 | 会議室横給湯室 | 排気ファン | 天井埋込型ファン 100CMH | 1台 | 松下電器 | FY-BT04 |
| EF-20 | 収蔵庫他 | 排気ファン | 壁埋込型 170CMH | 1台 | 松下電器 | FY-13PC |
| EF-21 | 会議室1, 2 | 排気ファン | 壁付インテリア型 650CMH | 2台 | 松下電器 | FY-38B3M/34 |
| EF-22 | 会議室3 | 排気ファン | 壁付インテリア型 700CMH | 1台 | 松下電器 | FY-25PE1 |
| EF-23 | 図書室 | 排気ファン | 壁付インテリア型 700CMH | 2台 | 松下電器 | FY-25PE1 |
| EF-24 | 2階機械室 | 排気ファン | 壁付換気扇 800CMH | 1台 | 松下電器 | FY-25PM1 |
| EF-25 | 3階機械室 | 排気ファン | 壁付換気扇 800CMH | 1台 | 松下電器 | FY-25PM1 |
| H-1 | 各階展示室等 | 気化式加湿器 | 天井カセット型 加湿能力 1.50kg/h | 13台 | ウェットマスター | WM-VIA1500 |
| 自動制御 | 事務所 | 自動制御盤 | システム入出力 7点 発停出力/状態入力 30点 状態入力/積算入力 40点 計測入力 20点 | 1台 | ヤマタケ | savic-net5 |
| | 事務所～各展示室 | 自動制御機器 | 制御系統 6系統 温湿度計測系統 14系統 | 1式 | ヤマタケ | |
| WST | 1階機械室 | 受水槽 | FRP 6.0t | 1台 | 三菱樹脂 | GA型 |
| PT | 1階機械室 | 自動給水ポンプユニット | 吐出量 0.3m ³ /min 電動機 2.2kw×2 | 1台 | 川本製作所 | 50KNV406P2.2 |
| WP | 1階機械室 | 湧水排水ポンプ | 吐出量 0.1m ³ /min 電動機 0.4kw | 4台 | 川本製作所 | YU4-506-0.4T×2LN |
| FP | 1階機械室 | 屋内消火栓ポンプユニット | ポンプ口径65Φ 450L/min | 1式 | 川本製作所 | KT-MT |
| FT | 屋上東・室外機置場 | 消火栓補給水槽 | FRP 650×650×650 | 1台 | ヒラタ | |
| | 各階便所 | 洋風大便器 | | 17台 | INAX | C-5 |
| | | 小便器 | | 12台 | INAX | U-112 |
| | | 洗面器 | | 12台 | INAX | L-2594CD |
| | | 洗面器 | | 3台 | INAX | L-132G |
| | | 小便器洗浄器 | | 12台 | INAX | |
| | | 手洗器 | | 16台 | INAX | |
| | 1階男子便所 | 掃除用流し | | 1台 | INAX | S-202A |
| | 2階清掃倉庫 | 掃除用流し | | 1台 | INAX | S-202A |
| | 身障者用便所 | 身障者用大便器 | | 1台 | INAX | C-5K |
| | | 身障者用洗面器 | | 1台 | INAX | L-364N |
| | | 傾斜鏡 | | 1台 | INAX | KE-4560ZK (AY) |
| | | 散水栓 | | 6台 | | LF-13-13 |
| | | 横水栓 | | 2台 | | LF-15-13 |
| | 各所便所 | 水石鹸入れ | | 16台 | INAX | KE-14BN(350) |