

⑧電気設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－1

記号	名 称	機 器 仕 様 等	台数	メーカー
	屋内キュービクル	受電盤、動力盤、電灯盤等	1式	因幡電機
Tr	電灯変圧器	油入 単相 6.6kV/210-105V 150kVA (HCR-S5)	2台	東芝
Tr	動力変圧器	油入 三相 6.6kV/210V 150kVA (HCTR-S5)	1台	東芝
SC	進相コンデンサ	6.6kV 7.5kVA 放電コイル内蔵 (BRTR-A6NR)	1台	東芝
VCB	真空遮断機	7.2kV 600A 12.5kVA	1台	三菱
LBS	負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA PFG75A	1台	三菱
LBS	負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA PFG20A	1台	三菱
DS	断路器	7.2kV 400A (×3)	1台	三菱
PC	高圧カットアウト	7.2kV 50A F50A (×2)	2台	エナジー
PT	計器用変成器	6,600/110V 50VA	2台	三菱
CT	計器用変流器	75/5A 40VA	2台	三菱
G	自家用発電機	エンジン:38ps 3,600rpm 3気筒 排気量13,62l ディーゼル 190g/ps・h 始動12V1.8kw 三相交流発電機、25KVA 220V 65.6A 60Hz 2P 3,600rpm	1基	ヤンマー オーハツ
DC	直流電源装置	HS-80E 54セル(6V電池×18台) (整流器:SGB3-125-10CA) 消防法適合品:認定番号90A2155	1台	日本電池
	動力盤	M-1-1、M-1-2、M-2-1、M-3-1、M-R-1	1式	因幡電機
	開閉器盤	S-11、S-12、S-13、S-14	1式	因幡電機
	電灯分電盤	L-1-1、L-1-2、L-2-1、L-2-2、L-2-3 L-3-1、L-3-2	1式	因幡電機
	端子盤	TB-11、TB-21、TB-31、TB-32、TB-33	1式	因幡電機
	その他盤	MDF、電話交換用、自火報端子盤等	1式	因幡電機
	放送設備	増幅器240W 非常通常操作器20回線 ページング3回路 ラジオユニット BGM カセットテープデッキ 20局リモコンマイク 天井埋込SP36台 壁掛SP9台 天井露出SP12台	1式	日本ビクター

⑧電気設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－2

記号	名 称	機 器 仕 様 等	台数	メーカー
	ITV設備	14型カラーモニター2台 リモコンユニット2台	1式	日本ビクター
		CCDカラーカメラ12台		
	時計設備	AC100V 30秒信号 停電保証30時間 カード式タイマー付	1式	セイコー
		(型名QT-713RE)		
		子時計(SC-306特)13台		
	インターホン設備	6極親機1台、TYドアホン2台	1式	アイホン
	トイレ呼出装置	S-411(身障トイレ用)	1式	アイホン
	テレビ共聴設備	V/L5素子アンテナ1台、V/L8素子アンテナ1台	1式	八木アンテナ
		UHF20素子アンテナ2台、BSアンテナ1台、AMアンテナ1台		
		U. V40dB増幅器2台、BS40dBブースタ1台		
	防災機器・器具	消火器:粉末10型41個 屋内消火栓:総合型(埋込)8箇所	1式	モリタ他、川本
		自動火災報知設備:P型1級自立型複合機29/30L		松下
		(防排煙設備15/15L)(警報3/5L)		
		作動SP:1個 定温SP:3個 光電非蓄積煙SP:109個		
		地区音響:8個 発信機:8個		
		誘導灯(避難口28台、階段通路13台、通路14台) 標識1枚		東芝
EL	エレベータ	油圧エレベータ(HP-11-CO・45(F)	1基	日本オーチス
		方向性乗合全自動方式 車椅子仕様 2枚戸両開き		
		750KG(定員11名) 45m.p.m 昇降工程 9000m		
		かご内法:間口1400×奥行1350m 電動機AC15KW		
	自動扉	出入り口外:両開き(有効開口幅:1290)	1基	ナブコドア
		出入り口内:両開き(有効開口幅:1340)	1基	ナブコドア
		刻の庭:片開き(有効開口幅:1220)	1基	ナブコドア
	照明器具	照明器具一覧表による	1式	東芝他