7. 環境衛生管理基準表

項目	日常管理業務内容	点検周期						定期管理業務内容	点検周期					特記
		時	日	週	月	半年	特記		月	半年	年	2年	特記	
水質管理	色、濁り、臭い、味の点検		○					ビル管法「15項目」の水質検査		○				
	残留塩素の測定			○				総トリハロメタン等11項目の水質検査			○			
								貯水槽の清掃			○			
								排水設備の清掃		○				
室内環境								空気環境の測定(ビル管法による)					2ヶ月	
								(特別展示室、展示室A、展示室C、外気)						
								(4箇所:午前、午後の2回)						
その他	加湿装置の点検(使用期間中)				○			ネズミ、昆虫などの防除			○			
	空調設備の排水受けの点検(使用期間中)				○			建物内の清掃の確認			○			