

1. 電気設備管理対象機器等一覧表(主な機器) - 1

記号	名称	機器仕様等	台数	メーカー
	屋内キュービクル	受電盤、動力盤、電灯盤等	1式	因幡電機
Tr	電灯変圧器	油入 単相 6.6kV/210-105V 150kVA (HCR-S5)	2台	東芝
Tr	動力変圧器	油入 三相 6.6kV/210V 150kVA (HCTR-S5)	1台	東芝
SC	進相コンデンサ	6.6kV 7.5kVA 放電コイル内蔵 (BRTR-A6NR)	1台	東芝
VCB	真空遮断機	7.2kV 600A 12.5kVA	1台	三菱
LBS	負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA PFG75A	1台	三菱
LBS	負荷開閉器	7.2kV 200A 40kA PFG20A	1台	三菱
DS	断路器	7.2kV 400A (×3)	1台	三菱
PC	高圧カットアウト	7.2kV 50A F50A (×2)	2台	エナジー
PT	計器用変成器	6,600/110V 50VA	2台	三菱
CT	計器用変流器	75/5A 40VA	2台	三菱
G	自家用発電機	エンジン:38ps 3,600rpm 3気筒 排気量13,62l ディーゼル 190g/ps・h 始動12V1.8kw 三相交流発電機、25KVA 220V 65.6A 60Hz 2P 3,600rpm	1基	ヤンマー オーハツ
DC	直流電源装置	HS-80E 54セル(6V電池×18台) (整流器:SGB3-125-10CA) 消防法適合品:認定番号90A2155	1台	日本電池
	動力盤	M-1-1、M-1-2、M-2-1、M-3-1、M-R-1	1式	因幡電機
	開閉器盤	S-11、S-12、S-13、S-14	1式	因幡電機
	電灯分電盤	L-1-1、L-1-2、L-2-1、L-2-2、L-2-3 L-3-1、L-3-2	1式	因幡電機
	端子盤	TB-11、TB-21、TB-31、TB-32、TB-33	1式	因幡電機
	その他盤	MDF、電話交換用、自火報端子盤等	1式	因幡電機
	放送設備	増幅器240W 非常通常操作器20回線 ページング3回路 ラジオユニット BGM カセットテープデッキ 20局リモコンマイク 天井埋込SP36台 壁掛SP9台 天井露出SP12台	1式	日本ビクター

1. 電気設備管理対象機器等一覧表(主な機器)－2

記号	名称	機器仕様等	台数	メーカー
	ITV設備	14型カラーモニター2台 リモコンユニット2台	1式	日本ビクター
		CCDカラーカメラ12台		
	時計設備	AC100V 30秒信号 停電保証30時間 カード式タイマー付 (型名QT-713RE)	1式	セイコー
		子時計(SC-306特)13台		
	インターホン設備	6極親機1台、TYドアホン2台	1式	アイホン
	トイレ呼出装置	S-411(身障トイレ用)	1式	アイホン
	テレビ共聴設備	V/L5素子アンテナ1台、V/L8素子アンテナ1台 UHF20素子アンテナ2台、BSアンテナ1台、AMアンテナ1台 U. V40dB増幅器2台、BS40dBブースタ1台	1式	八木アンテナ
	防災機器・器具	消火器:粉末10型41個 屋内消火栓:総合型(埋込)8箇所 自動火災報知設備:P型1級自立型複合機29/30L (防排煙設備15/15L)(警報3/5L) 作動SP:1個 定温SP:3個 光電非蓄積煙SP:109個 地区音響:8個 発信機:8個 誘導灯(避難口28台、階段通路13台、通路14台) 標識1枚	1式	モリタ他、川本 松下 東芝
EL	エレベータ	油圧エレベータ(HP-11-CO・45(F)) 方向性乗合全自動方式 車椅子仕様 2枚戸両開き 750KG(定員11名) 45m.p.m 昇降工程 9000m かご内法:間口1400×奥行1350m 電動機AC15KW	1基	日本オーチス
	自動扉	出入り口外:両開き(有効開口幅:1290) 出入り口内:両開き(有効開口幅:1340) 刻の庭:片開き(有効開口幅:1220)	1基 1基 1基	ナブコドア ナブコドア ナブコドア
	照明器具	照明器具一覧表による	1式	東芝他