



2026年6月

目次

計画概要書	．．．．	3
付近見取図	．．．．	4
蓄電池 平面図	．．．．	5

大阪国際平和センター 蓄電池更新工事計画概要書

摘 要 本計画書は大阪国際平和センター蓄電池更新工事に適用する

工事名称 大阪国際平和センター 2026年度蓄電池更新工事

工事場所 大阪府大阪府中央区大阪城2-1 大阪国際平和センター（ピース大阪）

工事期間 工期 2026年7月1日～2026年9月末日 とする。

工事範囲 2026年度蓄電池更新工事計画書に記載された工事及びその準備作業、必要な諸官庁への届出、必要な諸官庁検査の受検、改修工事完成図書の提出を含む。

以下は今回改修工事の概要を示す。

【蓄電池更新工事概要】

1 蓄電池更新工事

既存蓄電池設備を撤去し新設蓄電池設備を設置する
機器仕様

型式：シール形ペースト式据置鉛蓄電池

電圧：DC 108V

放電量：80Ah / 10時間率

既設鉛蓄電池処分とも

付近見取図



